

TSP_240: CODICI DISPONIBILI

Codice	Inp	Out	Analogic Inp	Analogic Out
TSP_240/ST	20 PNP	16 da 0,5A	no	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SCT	20 PNP	16 da 0,5A	8 da 0..20 mA	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SJT	20 PNP	16 da 0,5A	4 per TMC J (0..300) 4 da 0...10V	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SKT	20 PNP	16 da 0,5A	4 per TMC K (0..400) 4 da 0...10V	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SK6	20 PNP	16 da 0,5A	4 per TMC K (0..600) 4 da 0...10V	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SPT	20 PNP	16 da 0,5A	4 per PT100 (0...300) 4 da 0...10V	4 da +/- 10V 2 PWM
TSP_240/SVT	20 PNP	162 da 0,5A	8 da 0...10V	4 da +/- 10V 2 PWM

Altre opzioni:

- **/ETH:** questa sigla aggiunta alla fine del codice completo del dispositivo indica la presenza dell'opzione interfaccia **Ethernet** con funzione di Web Server.